

## 关于一妇婴西院食堂杂物电梯采购及安装项目承包单位 需求文件

根据西院工作需要，对一妇婴西院食堂杂物电梯采购及安装项目承包单位的要求如下：

- 一、有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。
- 二、近年内有过或正在从事相似工程业绩
- 三、提交中国裁判文书网犯罪记录查询。
- 四、须具有国家或上海市质量技术监督局颁发的特种设备安装改造维修许可证。

招标范围：一妇婴西院食堂杂物电梯采购及安装项目

招标说明：1、本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位自行承担。

2、本项目的施工工期要求为 90 天内完成。

3、本次项目限价 5 万元。

4、施工单位在合同期内施工，若由于施工造成原有设施设备的损坏及由此造成的一切经济损失和相关责任由施工单位全部承担。

5、此杂物电梯安装完成后，中标单位需协助业主完成电梯特种设备申报工作。

6、本次报价包含此杂物电梯验收后两年内的维保的人工费用。

7、本次需求文件及相关附件均作为合同附件。

投标文件要求： 1、参与单位的营业执照、资质及法人证书。

2、业绩明细。

3、相关报价明细。

4、投标企业裁判文书网犯罪记录查询并盖章。

提交时间：2020 年 7 月 23 日下午 16:00 之前。

地点： 高科西路 2699 号后勤楼 203 室

联系人： 杨寅明              联系电话：20261306

上海市第一妇婴保健院

2020. 7. 20

附件一：技术参数

（一）电梯采购技术参数

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 设备名称              | 杂物电梯            |
| 编号                | WT-1            |
| 装载方式              | 窗口式             |
| 额定载重（kg）          | 100             |
| 额定速度（m/s）         | 0.4             |
| 层/站/门             | 2/2/2           |
| 停层                | 1F、2F           |
| 轿厢尺寸：净（宽*深*高）（mm） | 950*600*800     |
| 开门方式              | 中分直拉            |
| 净开门尺寸：（宽*高）（mm）   | 950*800         |
| 无机房               | 井道上方            |
| 井道尺寸（宽*深）（mm）     | 1500*930        |
| 顶层高度（mm）          | 2800            |
| 基坑深度（mm）          | 700             |
| 轿壁、轿顶、轿底材料        | 发纹不锈钢，厚度 1.2mm。 |
| 轿门                | 发纹不锈钢，厚度 1.2mm。 |
| 层门                | 发纹不锈钢，厚度 1.2mm。 |
| 小门套               | 发纹不锈钢，厚度 1.2mm。 |
| 层楼显示/             | 数字+方向提示         |
| 按钮式样              | 圆形数字/平面不锈钢      |

（二）技术规格要求

| 序号 | 功能       | 项目                                  |
|----|----------|-------------------------------------|
| 1  | 电梯电源     | 动力电源 380V（三相五线制）50HZ，照明 220V（单相三线制） |
| 2  | 控制方式     | 单控                                  |
| 3  | 驱动方式     | 变频                                  |
| 4  | 操作方式     | 触摸按钮（每层厅外）                          |
| 5  | 强制规范（达标） | 按照国家特种设备对电梯最新制造规范标准及验收规范标准要求        |

(三) 设备采购功能配置要求

|    |              |
|----|--------------|
| 1  | 电梯锁梯功能       |
| 2  | 自动平层功能       |
| 3  | 层门机械锁        |
| 4  | 电气门连锁功能      |
| 5  | 开关门指示功能      |
| 6  | 轿厢位置运行方向显示功能 |
| 7  | 故障显示自动诊断功能   |
| 8  | 呼叫应答功能       |
| 9  | 遇障自动停机功能     |
| 10 | 接触器粘连保护功能    |
| 11 | 蜂鸣提示功能       |
| 12 | 缺相、错相保护功能    |
| 13 | 电机过载保护功能     |
| 14 | 极限保护功能       |
| 15 | 全集选功能        |
| 16 | 直驶、纠错功能      |
| 17 | 接触器机械互锁功能    |
| 18 | 运行/检修功能      |
| 19 | 故障重新启动功能     |
| 20 | 厅、轿门止动装置     |