

东院住院楼通用牌饮水机滤芯更换及维保服务 项目报价表

序号	名称	滤芯功能	数量	每年更换次数
1	聚丙烯熔喷滤芯	进行粗滤，拦截原水中杂质。	17 台	1 次/年
2	前置碳棒滤芯	效吸附水中异色、异味，降低原水耗氧量，去除余氯，改善混浊度。	17 台	1 次/年
3	反渗透膜滤芯	有效拦截水中砷、镉、铬（六价）、四氯化碳等有害物质	17 台	1 次/年
4	后置碳棒滤芯	吸附水中异味、异色，改善水的口感。	17 台	1 次/年
5	日常维护	日常的检查维护，故障配件的免费更换	17 台	次/月

一、按国家《CJ3023-1993》标准每年 1 次对高科西路院区的 17 台通用牌饮水机进行维保换芯工作；

二、维保工作完成后，维保方提供国家或上海市认可的第三方检测机构出具的水质报告，保证净化水水质符合相关标准要求；

三、其他约定事项：1、上门维修时免费更换的备件；2、合同期 2 年。